



# Minomess

## Enstrålet koldt- og varmtvandsmåler

*Måler til montage i fritliggende rør*

*Minomess vandmåleren findes i forskellige bygge-  
længder og til to forskellige nominelle flow.  
Endvidere kan måleren leveres med radio og  
pulsudgang.*

*Målerne kan monteres i både vandret og lodret  
position.*



## Enstrålet koldt- og varmtvandsmåler

### Tekniske data

	<b>Minomess MID</b>
Fejlgrænse koldt vand Q2... Q4	± 2 %
Fejlgrænse varmt vand Q2... Q4	± 3 %
Fejlgrænse Q1... Q2	± 5 %
Tilladt tryk	10 bar
Prøvetryk	16 bar
Tryktab ved Q3	0,63 bar
Tryktab ved Q4	< 1 bar
Mindste visningsværdi	0,05 l
Største visningsværdi	10.000 m3
Max. temperatur koldt vand	30 °C
Max. temperatur varmt vand	90 °C



	Standardmåler			
	Q3 = 2,5 ½" 80 mm	Q3 = 2,5 ½" 110 mm	Q3 = 2,5 ¾" 130 mm	Q3 = 4 ¾" 130 mm
Tilslutning DN	DN 15 (½")	DN 15 (½")	DN 20 (¾")	DN 20 (¾")
Nominelt flow Qn	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h
Max. flow Qmax	3 m³/h	3 m³/h	3 m³/h	5 m³/h
Min. flow Qmin	60 l/h	60 l/h	60 l/h	100 l/h
<b>Størrelse efter MID</b>				
Nominelt flow Q3	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	4 m³/h
Max. flow Q4	3,125 m³/h	3,125 m³/h	3,125 m³/h	5 m³/h
Min. flow Q1	62,5 l/h	62,5 l/h	62,5 l/h	100 l/h
<b>Tekniske størrelser</b>				
Tilslutningsgevind	G ¾ B	G ¾ B	G 1 B	G 1 B
Målerhøjde	77 mm	77 mm	82 mm	82 mm
Byggelængde	80 mm	110 mm	130 mm	130 mm
Nettovægt	0,42 kg	0,39 kg	0,57 kg	0,57 kg
Magnetbeskyttelse	PTB-afprøvet efter VDDW normen			
Godkendelse koldt vandsmåler	D84 6.131.75			
Godkendelse varmt vandsmåler	D84 6.331.54			
Godkendelsesprotokol	DE-07-MI001-PTB010			

**Minol**  
Det, der tæller.

**Minol A/S**  
Rådhus Allé 23  
3650 Ølstykke

Telefon: 47 17 93 66  
E-mail: salg@minol.dk  
Internet: [www.minol.dk](http://www.minol.dk)